

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15
Тел/факс: (3012) 21-32-20, e-mail: ondpr_uu@list.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 65 / 1 / 32

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 05 » апреля 20 21 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

образовательное учреждение Детский Сад №71 «Огонёк» г. Улан-Удэ

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 1а,

Заведующий МБДОУ Детского Сада №71 «Огонёк» г. Улан-Удэ

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

Щербакова Юлия Леонидовна

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной
(основания проведения проверки)

безопасности", от 26 декабря 2008 г., № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном пожарном
надзоре., планом проведения плановых проверок на 2021 г. год, утвержденным начальником
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС
России по Республике Бурятия подполковником внутренней службы Волковым С.П.,
распоряжением № 65 начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия подполковника внутренней службы
Волкова С.П. (главный государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

в период с « 30 » марта 20 21 г. по « 05 » апреля 20 21 г.

проведена плановая проверка лейтенантом внутренней службы
(фамилия, инициалы,

Юкало Н.К., старшим инспектором Отдела надзорной деятельности и профилактической
должность должностного лица

работы г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия (государственный
(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

совместно с: Заведующей МБДОУ ДС №71 «Огонёк» г. Улан-Удэ Щербаковой Ю.Л.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2021	вып-ко
2.	Звуковой сигнал системы оповещения и управления эвакуацией не обеспечивает уровень звука более чем на 15 дБа в групповых ячейках.	ст. 4,5,6, ст.53 Федеральный закон от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП.3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.12.2021	
3.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.).	ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средствами и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».	01.12.2021	

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в орган государственного пожарного надзора, издавший распоряжение о проведении проверки в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.



Государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица)
 лейтенант внутренней службы Юкало Н.К.
 (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку)

« 05 » апреля 20 21 г.


С предписанием ознакомлен (а):


(подпись)

Заведующий МБДОУ Д\С №71 «Огонёк» г. Улан-Удэ Щербакова Ю.Л.
(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

Заведующий МБДОУ Д\С №71 «Огонёк» г. Улан-Удэ Щербакова Ю.Л.
(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » апреля 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку, заверенная печатью
(печатами) должностного лица (должностных лиц))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533315

Владелец Щербакowa Юлия Леонидовна

Действителен с 19.02.2024 по 18.02.2025